



AW: Lüftungsanlage Stadthalle ReutlingenLinke, Mario An: Serjoscha.Kuzuhara@reutlingen.de
 30.03.2023 11:23
 Von: "Linke, Mario" <M.Linke@zwp.de>
 An: "Serjoscha.Kuzuhara@reutlingen.de" <Serjoscha.Kuzuhara@reutlingen.de>
 Protokoll:

Diese Nachricht wurde beantwortet und weitergeleitet.

Sehr geehrter Herr Kuzuhara,

die in der 42. BImSchV aufgeführten Anlagen wurden in der Stadthalle nicht errichtet.

Zweiundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider - 42. BImSchV)

42. BImSchV

Ausfertigungsdatum: 12.07.2017

Mit freundlichen Grüßen

Mario Linke

M +49 172 3220300 | T +49 30 755008-22 | m.linke@zwp.de

ZWP Ingenieur-AG | Bülowstraße 66, Aufgang D3 | 10783 Berlin
 T +49 30 755008-0 | berlin@zwp.de | www.zwp.de

ZWP Ingenieur-AG | An der Münze 12-18 | 50668 Köln
 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dipl.-Ing. Erhard Rütter
 Vorstand: Dipl.-Ing. Mirjam Borowitz | Dipl.-Ing. Hans-Joachim Kloth | Dipl.-Kfm. Christoph Zibell
 Amtsgericht Köln, HRB 67209 | Steuer-Nr. 215 / 5846 / 0937
 Informationen zur [Datenschutzerklärung](#)



Von: Serjoscha.Kuzuhara@reutlingen.de <Serjoscha.Kuzuhara@reutlingen.de>

Gesendet: Mittwoch, 29. März 2023 09:54

An: Linke, Mario <M.Linke@zwp.de>

Betreff: Lüftungsanlage Stadthalle Reutlingen

Sehr geehrter Herr Linke,

vielen Dank für das freundliche Telefonat.

Wie bereits mitgeteilt benötigen wir die Einschätzung, ob die Lüftungsanlage der Stadthalle Reutlingen unter die 42. BImSchV fällt und entsprechend gewartet werden muß.

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung,
 mit freundlichen Grüßen,
 S.Kuzuhara

Kontakt:
STADT REUTLINGEN
Gebäudemanagement Reutlingen / Technisches Gebäudemanagement
<mailto:serjoscha.kuzuhara@reutlingen.de>
Tel: 07121 303-2824
Fax: 07121 303-2511
<https://www.reutlingen.de>



Stadtverwaltung Reutlingen
Zertifiziert als familienfreundlicher Betrieb
www.reutlingen.de/beruf-und-familie

www.reutlingen.de/beruf-und-familie