



14.07.2023

Gesprächsergebnisprotokoll

Erforderliche Überprüfung und Meldung der Anlagen nach 42.BImSchV

Teilnehmer(innen):	Frau Sagman, TÜV Süd Herr Zimmermann, Stadthalle Reutlingen GmbH Herr Trebuth Stadthalle Reutlingen GmbH Herr Viehl, GMR 65-1/4 Herr Kuzuhara 65-3	
Datum: 14.07.2023	Uhrzeit: 10.00 – 11.00	Ort/Raum: Stadthalle Reutlingen / Technik 2.UG
Tagesordnung/Ziele	Ergebnisse	Wer? Wann? Wo?
Erfordernis Prüfung nach 42.BImSchV	<p>Durchsprache der Vorgehensweise: Ziel: Entscheidungsfindung ob die Anlage wieder in Betrieb geht oder außer Betrieb bleibt. Wirtschaftliche Gegenüberstellung Betrieb vs. Stilllegung</p> <p>Aufklärung über die Rechtslage durch Frau Sagman</p> <p>Besichtigung der Anlage am Beispiel Technikraum 2.UG</p> <p>Aufstellen der To-Do- Liste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung ob die die Anlagen ohne Adiabatik bestimmungsgemäß betrieben werden können? Klärung durch Planung und/oder Errichter 2. Bei dauerhafter Stilllegung: <ul style="list-style-type: none"> • Meldung KaVKA-Portal • Entleerung und Abtrennung der Adiabatik • Information und Rücksprache LRA 3. Bei Wiederinbetriebnahme: <ul style="list-style-type: none"> • Meldung KaVKA-Portal • Betriebstagebuch nach Anlage 4 §§12+13 42.BImSchV • Checkliste Inbetriebnahme 	<p>Alle</p> <p>H.Kuzuhara</p> <p>H.Trebuth/Kuzuhara Fachfirma H.Trebuth/Kuzuhara</p> <p>H.Trebuth/Kuzuhara Fachberater Fachfirma</p>

